

VISTA FRONTAL EXTERNA



VISTA FRONTAL INTERNA



VISTA LATERAL

NOTA AUTOADESIVA:

O BANCO CAPACITOR É PARA COMPENSAÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA QUANDO O TRANSFORMADOR ESTIVER OPERANDO A VAZIO OU CARGA MUITO BAIXA.

NOTAS:

LAYOUT SUGERIDO, FICA A CARGO DO FABRICANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO COM OS COMPONENTES PRETENDIDOS E SUBMETER A APROVAÇÃO DA CONTRATADA

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1				
2				
3				
4				
5				

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:	/ /	
ACEITO:	/ /	
VISTO:	/ /	

EXECUTADO POR
ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENGº LEANDRO CAVALCANTI/CREA: Nº1510758054		JAN/2024
PROJ. ENGº LEANDRO CAVALCANTI/CREA: Nº1510758054		JAN/2024
APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI		
ASS.	CREA: 1510758054	JAN/2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

ÁREA PROJ.	MUNICÍPIO SENADOR RUI PALMEIRA– AL
SUBÁREA PROJ.	POVOADO DE CANDUNDA

Nº CONTRATADA	2108-B-CD-ELT-DE-105-R00
Nº	FL. 6/7
REV.	00
ESCALA	

ABNT-Formato A4 - 297mmx210mm