





1. CABOS FORNECIDOS COM O INSTRUMENTO.
2. CONEXÃO AO TUBO MEDIDOR PADRÃO DO FABRICANTE DEVE SER IP68, SENDO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO.
3. O TUBO MEDIDOR SERÁ PROVIDO DE ANÉIS DE ATERRAMENTO, QUE JÁ SERÃO FORNECIDOS DE FÁBRICA INTERLIGADOS A UM PONTO DE ATERRAMENTO, EXTERNO AO CABEÇOTE DO TUBO MEDIDOR. O ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR DEVERÁ SER EFETUADO POR MEIO DE CABO INDICADO NESTE DETALHE TÍPICO. CONETADO DESTA PONTO EXTERNO AO CABEÇOTE ATÉ UM PONTO DE ATERRAMENTO. ESTE PONTO DEVERÁ SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO TUBO MEDIDOR E DEVERÁ ESTAR CONECTADO À MALHA DE TERRA DA INSTALAÇÃO.
4. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
5. PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS SERÃO PELA TUBULAÇÃO.
6. OS TRECHOS RETOS INDICADOS NESTE DETALHE SÃO MÍNIMOS PARA GARANTIR A CORRETA OPERAÇÃO DO MEDIDOR. CASO POSSÍVEL, A MONTAGEM DOS TUBOS MEDIDORES COM TRECHOS RETOS MAIORES QUE OS INDICADOS NESTE DETALHE DEVERÁ SER EFETUADA.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
01	-	PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO COM O INSTRUMENTO
02	m	CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
03	m	CABO DE ATERRAMENTO DO TUBO MEDIDOR, COBERTURA EM PVC - 1x2,5mm²

Nº DATA		REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	<div>CASAL VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO</div>	<div>EXECUTADO POR <div>ENCIBRA S. A. Estudos e Projetos de Engenharia</div></div>	<div>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOSAS - CASAL PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA PROJETO DE AUTOMAÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 – EAT 3 DETALHES TÍPICOS</div>	<div> Nº CONTRATADA 2108-B-CD-AUT-DE-1002-000</div>
1					ANALISADO: / /	<div>DES. ENGº YAGO NASCIMENTO /CREA Nº151988890201/2024</div> <div>PROJ. ENGº LEANDRO CAVALCANTI /CREA: Nº151075805401/2024</div>	<div>ÁREA PROJ. MUNICÍPIO SENADOR RUI PALMEIRA- AL</div> <div>SUBÁREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA</div>	<div>Nº REV. 00</div> <div>ESCALA</div>
2					ACEITO: / /	<div>APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI</div> <div>ASS. CREA: 151075805401/2024</div>		3/5
3					VISTO: / /			
4								
5								