
		CLIENTE: <b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL</b>					CONTRATO: <b>2108</b>		REV: <b>0</b>		
		OBJETO: <b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 - EEAT 3</b>								FOLHA: <b>1</b>	
		TÍTULO: <b>LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO</b>					Nº CLIENTE:				
		FORNECEDOR:									
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 - EEAT 3</b>											
ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO CABO	DE		TIPO DE CABO				PLANTA DE ENCAMINHAMENTO	PARA		
		IDENTIFICAÇÃO DO EQPTO	NÚMERO DOS BORNES	FORMAÇÃO/ SEÇÃO (mm²)	NÍVEL DO SINAL	Nº DE CONDUTORES / IDENTIFICAÇÃO	COMP. (m)		IDENT. DO EQPTO	Nº RÉGUA	Nº BORNES
1	C-ANT.R	PDA-01		4Px23AWG (CAT. 6)	REDE DE COMUNICAÇÃO PROFINET OU ETHERNET IP	8	5	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	ANTENA GSM (4G)	-	-
2	C-CCMEEAT.R	PDA-01	HOLD	1Px22AWG	REDE DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU	2	7	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	CCM-EEAT	HOLD	HOLD
3	CM-CCMEEAT.R	PDA-01	-	20x0,75mm²	COMANDO COM CABO MANGA	20	7	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	CCM-EEAT	-	-
4	C-FIT-1	PDA-01	+	1(2Px1,0mm²+SH)+SH+DRENO [1P reserva]	4 a 20 mA	BR1(+)- PT1(-) - DR	10	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	FIT-01	HOLD	HOLD
5	C-LIT-1	PDA-01	-	1(2Px1,0mm²+SH)+SH+DRENO [1P reserva]	4 a 20 mA	BR1(+)- PT1(-) - DR	10	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	LIT-01	HOLD	HOLD
6	C-PET-1	PDA-01	SH	1(2Px1,0mm²+SH)+SH+DRENO [1P reserva]	4 a 20 mA	BR1(+)- PT1(-) - DR	29	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	PET-01	HOLD	HOLD
7	C-FE-1	FIT-01	+	FORNECIDO PELO FABRICANTE	-	-	25	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	FE-01	HOLD	HOLD
8	C-LE-1	LIT-01	-	FORNECIDO PELO FABRICANTE	-	-	20	2108-B-CD-AUT-DE-1001-R00	LE-01	HOLD	HOLD