

	CLIENTE: <b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL</b>				CONTRATO: <b>2108</b>	REV:
	OBJETO: <b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02</b>					FOLHA: <b>1</b>
	TÍTULO: <b>LISTA DE INSTRUMENTOS</b>				Nº ENCIBRA	
	FORNECEDOR:				Nº CLIENTE:	

  

TAG	FLUXOGRAMA P&I Nº	TIPO DE INSTRUMENTO	LOC.	SERVIÇO	TIPO DE SINAL	NOTAS
FE-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE VAZÃO	CAMPO	VAZÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA DA EEAT CANDUNDA	4 à 20mA	
FIT-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INDICADOR/TRANSMISSOR DE VAZÃO	CAMPO	VAZÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA DA EEAT CANDUNDA	4 à 20mA	
FE-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE VAZÃO	CAMPO	VAZÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA DO REL	4 à 20mA	
FIT-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INDICADOR/TRANSMISSOR DE VAZÃO	CAMPO	VAZÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA DO REL	4 à 20mA	
LE-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE NÍVEL	CAMPO	NÍVEL DO RESERVATÓRIO APOIADO	4 à 20mA	
LIT-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INDICADOR/TRANSMISSOR DE NÍVEL	CAMPO	NÍVEL DO RESERVATÓRIO APOIADO	4 à 20mA	
LE-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE NÍVEL	CAMPO	NÍVEL DO RESERVATÓRIO ELEVADO	4 à 20mA	
LIT-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INDICADOR/TRANSMISSOR DE NÍVEL	CAMPO	NÍVEL DO RESERVATÓRIO ELEVADO	4 à 20mA	
PET-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE PRESSÃO	CAMPO	PRESSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA	4 à 20mA	
PET-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	SENSOR DE PRESSÃO	CAMPO	PRESSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAIDA	4 à 20mA	
IN-01	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INVERSOR DE FREQUÊNCIA	CAMPO	CONTROLE DO MOTOBOMBA	REDE MODBUS RTU	
IN-02	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INVERSOR DE FREQUÊNCIA	CAMPO	CONTROLE DO MOTOBOMBA	REDE MODBUS RTU	
IN-03	2108-B-CD-AUT-DE-504-R00	INVERSOR DE FREQUÊNCIA	CAMPO	CONTROLE DO MOTOBOMBA	REDE MODBUS RTU	